

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РСО-АЛАНИЯ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО – Алания
в Правобережном районе

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

«21» апреля 2016г.

г. Беслан

В результате проведения плановой внезапной проверки
санитарно-эпидемиологического надзора
(мероприятия по контролю, санитарно – эпидемиологического расследования,
такого учреждения „Детский сад с. Ст. Батако“
обследования, исследования, испытания, санитарно – эпидемиологической

оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации) выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

п. 3.9; п. 13.4; п. 17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 „Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию работы дошкольных образовательных организаций“

(указать положения действующих нормативных правовых актов

Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых
было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Зав. МК ДОУ „Детский сад с. Ст. Батако“
Бигаевой М. Ч

(указать, кому дается предписание: фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя, наименование юридического лица,

(паспортные данные индивидуального предпринимателя)

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Установить течеизлив из вентиляции на территории производственного помещения
срок до 08.08.2016 г.
2. Оборудовать помещение системой притока - вытяжной вентиляции.
срок до 30.08.2016 г.
3. Промаркировать трубы для лейки и ручек.
срок до 29.04.2016 г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в ТОУ Роспотребнадзора по РСО - Алания в Правобережном районе по адресу: 363029, РСО - Алания, г. Беслан, ул. Пирогова, 1 в срок до « ____ » 20 ____ г.

Невыполнения в установленный срок настоящего предписания влечёт административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Вер. специалист-эксперт Е.Лячев Лячев Е.Н.
(должность лица, вынесшего предписание) (подпись) (фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «21» апреля 2016 г. получил (а) «21» апреля 2016 г.

Завер. АКДОУ д/с с. Ст. Рамако Фатаева М. Ч.,
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя или его представителя,

а также наименование, дата и номер документа,
подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи « ____ » 20 ____ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).